

AX-LFP-50/51.2



AXIOMA ENERGY

LiFePo4

Акумулятор літєвий 51.2V 50AH 2560WH



Завжди під наглядом

Можливість моніторингу стану акумулятора через CAN/RS485/RS-232



Досконала BMS

Система управління батареями (BMS) має функції захисту, включаючи надмірне розрядження, надмірне зарядження, перевантаження по струму і високу/низьку температуру;

Тривалий термін служби

Використання високоякісних матеріалів забезпечують найкращі показники роботи і тривалу експлуатацію в циклічному режимі



Легка установка

Невеликі розміри та легка вага, зручні в установці та обслуговуванні;



Безпечний для дому

Весь модуль нетоксичний, не забруднює навколишнє середовище та екологічно чистий;

WWW.AXIOMA.ENERGY



AXIOMA ENERGY

» Загальні характеристики

Загальні дані

Модель	AX-LFP-50/51.2
Тип батареї	LiFePO4(LFP)
Номинальна напруга (В)	51.2V
Номинальна потужність (WH)	2560WH
Корисна ємність (WH)	2048WH(80%DOD)
Термін служби	10+ років (25°C/77°F)
Гарантійний період	60 місяців

Фізичні дані

Розмір (мм)	440*400*133
Вага (кг)	27

Електричні дані

Цикл життя	>6000 25°C,DOD80%
Напруга розряду (В)	45.6~57.6
Напруга заряду (В)	56~57.6
Струм заряду/розряду (А)	25А (рекомендовано), 50А (максимум)
Внутрішній опір	≤30mΩ


BMS

Споживання енергії	<2W(в роботі), <100mW(сплячий режим)
Параметри моніторингу	Напруга системи, струм, напруга елемента, температура комірки, температура модуля
SOC	Інтелектуальний алгоритм
Комунікації	CAN/RS485/RS-232


Експлуатаційні дані

Діапазон робочих температур	-10°C~50°C
Температурний діапазон транспортування, зберігання	-20°C~45°C
Вологість повітря	15%~85% (без конденсації)

» Специфікації



» Інструкція щодо інтерфейсу обладнання.



Перемикач живлення

Перемикач живлення: для увімкнення/вимкнення BMS акумулятора в режимі очікування. В режимі очікування акумулятор готовий видавати живлення.

SOC

Індикатор SOC: зелені світлодіоди, які показують поточну ємність акумулятора.

Пуск

Індикатор RUN: зелений світлодіод блимає, щоб показати, що акумулятор працює.

ALM

Світловий сигнал тривоги: блимає червоний світлодіод – помилка; горить – батарея під захистом.

Інструкції щодо світлодіодних індикаторів

Стан	Робочий режим / Попередження / Захист	Індикатор рівня зарядженості АКБ						Інструкція
		RUN	ALM					
Вимкнено	Спокій	Вимк.	Вимк.	Вимк.	Вимк.	Вимк.	Вимк.	Все вимкнено
Режим очікування	Робочий режим	Індик.1	Вимк.	Слідкуйте за ємністю модуля				Режим очікування
	Попередження	Індик.1	Індик.3					Модуль при низькій напрузі
Заряд	Робочий режим	Вкл.	Вимк.	Слідкуйте за ємністю модуля (Індик.2 повний заряд)				Індик. 2 світиться, ALM не блимає при попередженні про перезарядку
	Попередження	Вкл.	Індик.3					
	Захист від перезаряду	Вкл.	Вимк.	Вкл.	Вкл.	Вкл.	Вкл.	Якщо електромережі немає, світлодіод переходить у режим очікування
	Температура, перевантаження по струму, відключений захист	Вимк.	Вкл.	Вимк.	Вимк.	Вимк.	Вимк.	Припинити зарядку
Розряд	Робочий режим	Індик.3	Вимк.	Слідкуйте за ємністю модуля				
	Попередження	Індик.3	Індик.3					
	Захист від зниженої напруги	Вимк.	Вимк.	Вимк.	Вимк.	Вимк.	Вимк.	Припинити зарядку
	Температура, перевантаження по струму, коротке замикання, зворотне з'єднання, відключе- ний захист	Вимк.	Вкл.	Вимк.	Вимк.	Вимк.	Вимк.	Припинити зарядку
Несправність		Вимк.	Вкл.	Вимк.	Вимк.	Вимк.	Вимк.	Припиніть зарядку та розрядку

ПРИМІТКА: Інструкція мигання, Індикатор 1 - світиться 0,25 с / вимкнення 3,75 секунди; Індикатор 2 - 0,5с світиться / 0,5с вимкнення; Індикатор 3 - 0,5 с світиться / 1,5 с вимкнення

RS232

Комунікаційна клема R232: (порт RJ11) підключіть RS232 для виведення інформації про батареї.

CAN


Комунікаційна клема CAN: (порт RJ45) підключіть CAN для виведення інформації про батареї.

RS485

Комунікаційна клема RS485: (порт RJ45) підключіть RS485 для зв'язку між кількома паралельними батареями.


Визначення контактів порту RJ45

Порт	RJ45 PIN
1,8	RS485-B
2,7	RS485-A
3,6	GND
4	CAN-H
5	CAN-L



Визначення контактів порту RJ11

Порт	RJ11 PIN
1,2,6	NC
3	TX (Single face)
4	RX (Single face)
5	GND



ADD

Положення перемикача цифрового коду					Інструкція
	#1	#2	#3	#4	
0	OFF	OFF	OFF	OFF	Без каскаду, використовуйте одиночний
1	ON	OFF	OFF	OFF	Встановіть Pack1 (Host)
2	OFF	ON	OFF	OFF	Встановіть Pack2
3	ON	ON	OFF	OFF	Встановіть Pack3
4	OFF	OFF	ON	OFF	Встановіть Pack4
5	ON	OFF	ON	OFF	Встановіть Pack5
6	OFF	ON	ON	OFF	Встановіть Pack6
7	ON	ON	ON	OFF	Встановіть Pack7
8	OFF	OFF	OFF	ON	Встановіть Pack8
9	ON	OFF	OFF	ON	Встановіть Pack9
10	OFF	ON	OFF	ON	Встановіть Pack10
11	ON	ON	OFF	ON	Встановіть Pack11
12	OFF	OFF	ON	ON	Встановіть Pack12
13	ON	OFF	ON	ON	Встановіть Pack13
14	OFF	ON	ON	ON	Встановіть Pack14
15	ON	ON	ON	ON	Встановіть Pack15



Вкл.
Вимк.

RESET (перезавантаження)

RESET: Натисніть більше, ніж на 3 секунди, щоб перезавантажити акумуляторний модуль.

DRY CONTACT (сухий контакт)

Клема сухого контакту: забезпечується один канал для вхідного і один канал для вихідного сигналу сухого контакту.

Силовая клемма

Клеми живлення: дві пари клем із однаковим призначенням. Призначені для підключення до обладнання, а інша пара підключається паралельно до іншого батарейного модуля для збільшення ємності. Для кожного окремого модуля клеми можуть виконувати функцію заряджання та розряджання. Для кабелів живлення використовують водонепроникні роз'єми AMPHENOL. Під час витягування вилки шнура живлення необхідно утримувати цю кнопку фіксатора.


Кнопка блокування



» Функция BMS

Захист та сигналізація	Управління та моніторинг
Закінчення зарядки/розрядки	Баланс комірок
Зарядка над напругою	Інтелектуальна модель зарядного пристрою
Заряд/розряд над струмом	Обмеження струму заряду/розряду
Висока/Низька температура	Розрахунок збереження ємності
Коротке замикання	Монітор адміністратора
Реверс кабелю живлення	Операційний запис


» Принципова схема підключення



» Склад комплекту


Для акумуляторного модуля:

Два кабелі живлення та один кабель зв'язки для кожного акумулятора



Для підключення акумуляторної системи до інвертора:


Два довгих силових кабелі (поточна потужність 120А) і один кабель зв'язку для кожної системи накопичення енергії:




» Установка

Помістіть акумуляторні модулі у шафу та підключіть кабелі:

Два довгих силових кабелі (поточна потужність 120А) і один кабель зв'язку для кожної системи накопичення енергії:



Примітка: якщо клієнту потрібна шафа, зв'яжіться з нашим відділом продажу



■ + Кабель живлення

■ - Кабель живлення

■ Комутаційний кабель

- 1) Вставте акумулятор в шафу;
- 2) Закрутіть 4 гвинти;
- 3) Підключіть кабелі між модулями акумулятора
- 4) Підключіть кабелі до інвертора

Увімкнення

Двічі перевірте всі силові кабелі та комунікації.

(1) ON/OFF

Увімкніть усі акумуляторні модулі, і внизу загориться зелений світлодіод.

(2) Установіть ADD

Встановіть ADD, слідуючи інструкції ADD, rack1 буде хостом, решта - підлеглими

» Дії щодо усунення несправностей

I. Визначення проблеми на основі:

1) Можна ли включити акумулятор.

2) Якщо акумулятор увімкнено, переконайтеся, що червоний індикатор не світиться, блимає або світиться;

3) Якщо червоний індикатор не горить, перевірте, чи можна зарядити/розрядити акумулятор

II. Попередні етапи визначення:

1) Акумулятор не вмикається, світло не горить і не блимає. Якщо зовнішній перемикач батареї знаходиться в положенні ON, індикатор RUN блимає, а напруга зовнішнього джерела живлення становить 51,2 В або більше, а батарея не вмикається, зверніться до дистриб'ютора.

2) Батарею можна увімкнути, але горить червоний індикатор, і його не можна зарядити або розрядити, горить червоний індикатор, це означає, що система несправна, перевірте значення таким чином:

3) Температура: вище 50°C або нижче -10°C акумулятор не працює. Рішення: привести акумулятор у діапазон робочих температур від -10°C до 50°C.

4) Струм: якщо струм більше 100А, вмикається захист акумулятора.

Рішення: перевірте, чи не надто великий струм, якщо це так, змініть налаштування на стороні джерела живлення.

5) Висока напруга: якщо напруга зарядки перевищує 58,4 В, вимикається захист акумулятора

Рішення: перевірте, чи не надто висока напруга, якщо це так, змініть налаштування на стороні джерела живлення.

6) Низька напруга: коли батарея розряджається до 40 або менше, спрацьовує захист батареї.

Рішення: зарядіть акумулятор на деякий час, червоний індикатор згасне.

Якщо виключити чотири пункти вище, якщо несправність все ще спостерігається, вимкніть акумулятор і відремонтуйте.

III. Акумулятор не заряджається або не розряджається

1) Не заряджається:

Вимкніть кабелі живлення, виміряйте напругу на стороні живлення, якщо напруга 56,5 - 57,6 В, перезавантажте акумулятор, підключіть кабель живлення і спробуйте ще раз, якщо все ще не працює, вимкніть акумулятор і зверніться до дистриб'ютора.

2) Не розряджається

Вимкніть кабелі живлення та виміряйте напругу на стороні акумулятора, якщо вона нижче 40 В, зарядіть акумулятор; якщо напруга вище 51,2 В і не може розрядитися, вимкніть акумулятор і зверніться до дистриб'ютора.

» Надзвичайні ситуації

I. Витік батарей

Якщо з акумуляторної батареї витікає електроліт, уникайте контакту з рідиною або газом, що витікає.

Якщо ви потрапили в дію речовини, що витікла, негайно виконайте дії, описані нижче.

Вдихання: евакуювати заражену зону та звернутися за медичною допомогою.

Попадання в очі: промийте очі проточною водою протягом 15 хвилин і зверніться за медичною допомогою.

Контакт зі шкірою: ретельно промити уражену ділянку водою з милом і зверніться за медичною допомогою.

Проковтування: Викликати блювоту та звернутися за медичною допомогою.

II. Пожежа

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ВИКОРИСТАННЯ ВОДИ ДЛЯ ГАСІННЯ СПАЛАХУ! Можна використовувати тільки вогнегасник Hfc-227ea; якщо можливо, перенесіть акумулятор у безпечне місце, перш ніж загориться.

III. Вологі батареї

Якщо акумуляторна батарея волога або занурена у воду, не дозволяйте людям доступ до неї, а потім зверніться до авторизованого дилера для технічної підтримки.

IV. Пошкоджені батареї

Пошкоджені акумулятори небезпечні, тому поводитися з ними потрібно максимально обережно. Вони непридатні для використання і можуть становити небезпеку для людей або майна. Якщо акумулятор здається пошкодженим, упакуйте його в оригінальний контейнер і поверніть його авторизованому дилеру.

» Список сумісних інверторів

Бренд	Тип інвертора	Кабель		
		Роз'єм	живлення	Версія
AXIOMA energy	ISGRID 3000, 4000, 5000, 10000, 15000; ISGRID BF 3000, 5000; ISPWM 5000; ISMPPT BF 5000; ISMPPT BFP 5000, 5600, 7200, 8000	Згідно з інструкцією до інвертора. В інверторі необхідно вибирати такий тип акумулятора: Llb-protocol compatible battery або PylonTech battery		
SMA	SUNNY ISLAND 3.0M / 4.4M / 6.0H / 8.0H	CAN	RJ45	V1.1
Deye	SUN-3.6/ 5K-SG01LP1EU	CAN	RJ45	V1.1
SolaX	SK-SU, SK-TL, SK-BMU	CAN	RJ45	V1.1
Goodwe	GW-BP/SBP GW-ES/EM	CAN	RJ45	V1.1
IMEON	IMEON 3.6&9.12	CAN	RJ45	V1.1
Studer Innotec	Xtender 48v Series Variostring Serie Vario Track 48v Series	CAN	RJ45	V1.1
Selectronic	SPMC IN 48V	CAN	RJ45	V1.1
Voltronic	Ifiisolar series 48V Axpert series 48V**	RS458 (9600)	RJ45	V3.1
Sofar	ME300SP, HYDseries	CAN	RJ45	V1.1
Solis	RHI-3K~5K-48ES	CAN	RJ45	V1.1
Lux Power	LXP Hybrid/ACS series	CAN	RJ45	V1.1
Sungrow	8H5K	CAN	RJ45	V1.1
Dellos	DLS/C series DLS AC series	CAN	RJ45	V1.1
SolarMax	ES series	CAN	RJ45	V1.1
Growat	SPH6000/ SPF5000	CAN / RS458 (9600)	RJ45	V1.1/ V3.1
Kehua	SPH5000-BL	CAN	RJ45	V1.1
GMDE	SolDate 3700TL +BM024	RS458 (9600)	RJ45	V3.1
Dowell	Ipower	CAN	RJ45	V1.1
Must	PH, PV, EP18	CAN	RJ45	V1.2