




DAEWOO
POWER PRODUCTS



ГЕНЕРАТОР ДИЗЕЛЬНИЙ

DDAE 9000SSE | DDAE 9000SSE-3
DDAE 10000SE | DDAE 10000DSE-3

Vinur.com.ua

ЗМІСТ

1.	ОПИСАННЯ ВИРОБУ	2
1.1.	Технічні характеристики	3
1.2.	Описання генераторів	4
1.3.	Модуль керування генератором	8
2.	ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ	10
3.	ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ	12
3.1.	Умови експлуатації	12
3.2.	Паливо	12
3.3.	Олива	13
3.4.	Повітряний фільтр	14
3.5.	Робота в період обкатування	15
3.6.	Ручний запуск генератора	15
3.7.	Запуск за допомогою електростартера	16
4.	ЕКСПЛУАТАЦІЯ ГЕНЕРАТОРА	17
4.1.	Підготовка та експлуатація у зимовий період	18
4.2.	Навантаження	18
4.3.	Вимкнення генератора	20
5.	ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ	21
5.1.	Обслуговування	22
5.2.	Заміна моторної оливи	22
5.3.	Очищення оливного фільтра	22
5.4.	Заміна елемента повітряного фільтра	22
5.5.	Заміна паливного фільтра	23
5.6.	Консервація генератора	23
6.	УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ	24
7.	ДОТРИМАННЯ ПРИПИСІВ ЦІЄЇ ІНСТРУКЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ	25
8.	УТИЛІЗАЦІЯ ПРИСТРОЮ	26

Виробник залишає за собою право на внесення змін до конструкції, дизайну та комплектації виробів.
Зображення в інструкції можуть відрізнятися від реальних вузлів і надписів на виробі.

**Адреси сервісних центрів з обслуговування
силової техніки DAEWOO Ви можете знайти на сайті
WWW.DAEWOO-POWER.COM.UA**



Дякуємо Вам за придбання
дизельного генератора **DAEWOO**.

У цьому посібнику міститься описання техніки безпеки і процедур з обслуговування та використання моделей генераторів **DAEWOO**.

Усі дані в Посібнику користувача містять найсвіжішу інформацію, доступну на момент друку. Просимо взяти до уваги, що деякі зміни, внесені виробником, можуть бути не відображені в цьому посібнику. А також зображення та малюнки можуть відрізнятися від реального виробу. У разі виникнення проблем використовуйте контактну інформацію, розміщену в кінці посібника. Перед початком роботи з генератором необхідно уважно прочитати весь посібник. Це допоможе уникнути можливих травм та пошкодження обладнання.

1. ОПИСАННЯ ВИРОБУ

Генератори **DAEWOO** чудово підходять для енергопостачання невеликих будинків і будівельних ділянок.

Генератори **DAEWOO** — це професійні пристрої для вироблення електричного струму. Дизельні генератори **DAEWOO** отримали велике розповсюдження завдяки оптимальному поєднанню технічних характеристик, якості та ціни.

1.1. Технічні характеристики


Модель	Expert Line			
	DDAE 9000SSE	DDAE 9000SSE-3	DDAE 10000SE	DDAE 10000DSE-3
Максимальна потужність при 220 В, кВт	7	2,9	8	8
Номинальна потужність при 220 В, кВт	6,4	2,7	7,2	7,2
Максимальна потужність при 380 В, кВт	—	7	—	8
Номинальна потужність при 380 В, кВт	—	6,4	—	7,2
Тип двигуна	професійний 4-тактний			
Напруга, В	220	220/380	220	220/380
Кількість фаз	1	3	1	3
Виробник двигуна	DAEWOO			
Модель двигуна	480 diesel		500 diesel	
Підігрівання двигуна	•	•	•	•
Потужність двигуна, к. с.	15		16	
Об'єм двигуна, см ³	477	477	498	498
Об'єм картера, л	1,65			
Тип запуску	електро/ручний			
Тип палива	дизель			
Ємність паливного бака, л	15			
Час роботи за 50% навантаження, год	13		12	
Система видалення повітряних пробок	•	•	•	•
Регулятор напруги	AVR			
Захист	від перевантаження та низького рівня оливи			
Дисплей	5 в 1			
Коефіцієнт потужності	1			
Розетки	1×16 А, 1×32 А	1×16 А, 1×16 А — 380 В	1×16 А, 1×32 А	1×32 А, 1×16 А — 380 В
Можливість підключення ATS	•	•	•	•
Вихід 12 В	•	•	•	•
Акумулятор	30 Ah			
Транспортувальний комплект	є, поворотні колеса на 360°			
Рівень шуму на віддаленні 7 м, дБ	58	58	66	66
Розміри (Д×В×Ш), мм	888×568×733		878×563×788	
Вага нетто, кг	148,1	156,1	156,1	158,6

1.2. Описання генераторів

DDAE 9000SSE/DDAE 9000SSE-3


Розташування елементів

1. Кришка паливного бака
2. Сервісний люк 1: повітряний фільтр
3. Сервісний люк 2: акумуляторна батарея, оливноналивна горловина, важіль запуску двигуна
4. Панель керування
5. Транспортувальні поворотні колеса
6. Глушник



Панель керування


1. Ключ запуску двигуна або переведення в режим Stand By
2. Аварійний вимикач від перевантаження
3. Розетка 220 В/32 А (380 В/16 А — для моделей SSE-3)
4. Розетка 220 В/16 А
5. Розетка підключення системи автоматичного запуску генератора (ATS)
6. Підключення заземлення
7. Розетка виходу на 12 В
8. Запобіжник розетки 12 В
9. Кнопка попереднього розігрівання двигуна
10. Модуль керування генератором



DDAE 10000SE/DDAE 10000DSE-3


Розташування елементів

1. Кришка паливного бака
2. Сервісний люк 1: повітряний фільтр
3. Сервісний люк 2: акумуляторна батарея, оливоналивна горловина, важіль запуску двигуна
4. Панель керування
5. Транспортувальні поворотні колеса
6. Глушник



Панель керування

1. Ключ запуску двигуна або переведення в режим Stand By
2. Аварійний вимикач від перевантаження
3. Розетка 220 В/32 А (380 В/16 А — для моделей DSE-3)
4. Розетка 220 В/16 А
5. Розетка підключення системи автоматичного запуску генератора (ATS)
6. Підключення заземлення
7. Розетка виходу на 12 В
8. Запобіжник розетки 12 В
9. Кнопка попереднього розігрівання двигуна
10. Модуль керування генератором



1.3. Модуль керування генератором



Описання модуля

1. Функції:

- Ручний старт
- Ручне вимкнення
- Аварійне вимкнення
- Дистанційний запуск

2. Захист та автовимкнення при:

- Висока і низька напруга
- Ультранизька частота
- Перевантаження
- Низький тиск оливи
- Висока температура води

3. Характеристики, що відображаються на дисплеї:

- Частота роботи генератора
- Час вироблення електричного струму
- Напруга акумуляторної батареї

Кнопки керування

«**RUN**»: запуск генератора

«**STOP**»: зупинка генератора

«**MENU**»:

1. Одноразове натискання перемикає сторінки меню.
2. Тривале натискання 3 рази вмикає налаштування параметрів:
 - a. Кнопка «**RUN**» збільшує параметри.
 - b. Кнопка «**STOP**» зменшує параметри.
3. Тривале натискання 3 рази зберігає встановлені параметри і виводить із меню.

Коди попереджень

- | | |
|------|--|
| E-01 | Екстремне вимкнення |
| E-02 | Вимкнення при перевантаженні |
| E-03 | Вимкнення у разі низької напруги |
| E-04 | Зупинка при підвищеній частоті |
| E-05 | Зупинка при зниженій частоті |
| E-06 | Зупинка при підвищеній напрузі акумулятора |
| E-07 | Попередження низького заряду акумулятора |
| E-08 | Зупинка при підвищеній температурі води |
| E-09 | Зупинка при підвищеній температурі повітря |
| E-10 | Вимкнення при низькому рівні оливи |
| E-11 | Невдалий запуск |
| E-12 | Збій при відключенні |

УВАГА!

Перед використанням електростанції уважно ознайомтеся з цією інструкцією.

До використання та обслуговування електростанції допускається тільки кваліфікований і спеціально навчений персонал, ознайомлений із цією інструкцією.

У цій інструкції містяться описання, правила безпеки і вся необхідна інформація для правильної експлуатації генератора **DAEWOO**. Зберігайте цю інструкцію та звертайтеся до неї у разі виникнення питань щодо безпечної експлуатації, обслуговування, зберігання і транспортування генератора **DAEWOO**.

2. ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

УВАГА!

Вихлопи містять шкідливий чадний газ. Ніколи не експлуатуйте електростанцію в закритому приміщенні. Перед ввімкненням переконайтеся, що забезпечена хороша вентиляція. Під час встановлення в добре провітрюваних зонах звертайте увагу на забезпечення безпеки.

- Під час роботи електростанції глушник стає дуже гарячим і остигає деякий час після її вимкнення. Будьте уважними та не торкайтеся глушника, доки він гарячий. Дайте двигуну охолонути до того, як поставити його на зберігання в приміщення.
- Вихлопна система двигуна нагріватиметься під час роботи та буде гарячою деякий час після вимкнення двигуна.
- Для запобігання опікам звертайте увагу на попереджувальні наліпки на електростанції.
- Дизельне паливо — займиста і вибухова речовина. Здійснюйте заправлення електростанції паливом тільки в добре провітрюваних зонах при вимкненому та остиглому двигуні. Поблизу не повинно бути курців, джерела іскор і диму. Завжди заправляйте електростанцію в добре провітрюваному місці. Пролите пальне необхідно відразу видалити.
- Приєднання електростанції до електросистеми повинно здійснюватися тільки кваліфікованим електриком і має відповідати всім електротехнічним правилам та нормам. Неправильне приєднання до системи може спричинити вихід із ладу електрогенератора, несправність електромережі та підключених до неї електроприладів, а також призвести до ураження електрикою людей.
- Завжди здійснюйте передексплуатаційний огляд електростанції до запуску двигуна. Ви можете запобігти аварії або пошкодженню обладнання.

УВАГА!

Під час роботи розміщуйте електростанцію на відстані не менше 5 м від будівель/стін чи іншого обладнання.

- Під час роботи електростанція повинна стояти на горизонтальній поверхні.
- Уважно вивчіть та запам'ятайте параграфи інструкції, що стосуються зупинки

електростанції та органів керування. Не допускайте до роботи з електростанцією осіб, які не ознайомилися з інструкцією.

- Не допускайте до працюючої електростанції дітей і домашніх тварин.
- Електростанція є джерелом електроструму і в разі неправильної експлуатації може спричинити ураження електричним струмом. Не здійснюйте експлуатацію електростанції мокрими руками та при великій вологості.
- Не експлуатуйте електростанцію під час дощу або снігу та не допускайте потрапляння на неї води.
- Особам, які працюють із електростанцією, необхідно знати її улаштування, функції елементів і вміти їх використовувати.
- Ті, хто працює з електростанцією, несуть відповідальність за безпеку її експлуатації.
- Ті, хто працює з електростанцією, несуть відповідальність за те, щоб до неї не допускалися особи, які не мають відповідної кваліфікації.
- Ті, хто працює з електростанцією, зобов'язані використовувати захисне спорядження.
- На корпусі електростанції повинні бути і легко читатися всі позначення.
- Будь-які зміни конструкції електростанції заборонено. Забороняється змінювати частоту обертання двигуна, встановлену заводом-виробником.
- Перед кожним запуском та після нього слід перевіряти безпеку та справність приладу.
- Електростанцію можна використовувати тільки поза закритими приміщеннями.
- Поблизу електростанції необхідно остерігатися відкритого вогню та іскор. Паління біля електростанції суворо забороняється.
- Електростанцію необхідно захищати від потрапляння в неї бруду та сторонніх предметів.
- Електростанцію дозволяється транспортувати тільки в охолодженому стані.
- Електростанцію дозволяється перевозити, тільки якщо вона надійно зафіксована і не може перекинутися.
- Перед кожним запуском необхідно перевіряти електробезпеку.
- Забороняється використовувати засоби для полегшення запуску.
- Підключати споживачі електроенергії можна тільки після запуску і прогрівання двигуна.
- Необхідно використовувати тільки якісні та справні з'єднувальні проводи.
- Загальна потужність споживачів, що підключаються, за активного навантаження, не повинна перевищувати номінальної розрахункової потужності електростанції. Загальна потужність споживачів, що підключаються, за індук-

тивного навантаження, не повинна перевищувати 0,5 від номінальної потужності електростанції.

- Забороняється використовувати електростанцію без глушника, повітряного фільтра або при відкритій кришці повітряного фільтра.
- Забороняється заправляти електростанцію під час роботи. Забороняється заправляти електростанцію, яка ще не остигла. Використовуйте лійку під час заправки.
- Забороняється здійснювати чищення електростанції під час роботи. Забороняється здійснювати чищення електростанції, яка ще не остигла.
- Забороняється обслуговувати електростанцію під час роботи. Забороняється обслуговувати електростанцію, яка ще не остигла.
- Обслуговуючому персоналу дозволяється здійснювати тільки ті роботи з обслуговування електростанції, які описані в цьому посібнику. Будь-які інші роботи дозволяється проводити тільки спеціалістам сервісної служби.
- Дотримуйтеся інтервалів технічного обслуговування, вказаних у посібнику.
- Консервуйте електростанцію, якщо нею не користуються більше 30 днів.
- Зберігайте електростанцію в сухому закритому приміщенні.

УВАГА!

Цей прилад не призначений для використання дітьми, а також особами, які мають фізичні, нервові або психічні вади чи нестачу досвіду та знань, за винятком випадків, коли за такими особами здійснюється нагляд або інструктування щодо використання цього приладу особою, яка відповідає за їхню безпеку. Необхідно здійснювати нагляд за дітьми з метою недопущення їхніх ігор з приладом.

3. ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ

3.1. Умови експлуатації

- Температура: -15°C — $+40^{\circ}\text{C}$
- Вологість: нижче 95%
- Висота над рівнем моря: нижче 1000 м

3.2. Паливо

- Використовуйте тільки легке дизельне паливо.
- При заправленні перевірте, що в паливі немає води і бруду, які можуть призвести до серйозних проблем з паливним насосом та форсункою.

- Не заливайте надмірну кількість палива. Переливання дуже небезпечне.

УВАГА!

Здійснюйте заправлення в добре провітрюваному місці при зупиненому двигуні.

При температурі навколишнього середовища нижче -10°C використовувати суміш згідно з таблицею:

	Гас	Солярка
-10°C	10%	90%
-20°C	25%	75%
-30°C	40%	60%
-40°C	55%	45%

УВАГА!

- **Забороняється палити або допускати потрапляння вогню чи іскор у місця, де заправляється двигун або зберігається паливо.**
- **Не переливайте бак. Після заправлення перевірте, чи щільно закрита кришка заливної горловини. Намагайтеся не розлити паливо під час заправлення. Перед запуском двигуна переконайтеся в тому, що навколо сухо.**



3.3. Олива

УВАГА!


- **Перед запуском завжди перевіряйте рівень моторної оливи, при цьому електростанція повинна знаходитися на рівній поверхні.**
- **Експлуатація двигуна з недостатнім рівнем моторної оливи може призвести до пошкодження. Надмірна кількість оливи також небезпечна, бо може призвести до різкого збільшення швидкості двигуна в результаті згоряння оливи.**

- Електростанція оснащена системою сигналізації про низький рівень оливи. Ця система автоматично зупиняє двигун, якщо рівень оливи опускається нижче мінімальної позначки.

- Обирайте найбільш підходящу марку моторної оливи. Це дуже важливо для забезпечення правильної роботи і тривалого терміну служби. Якщо використовується невідповідна олива або не здійснюється її періодична заміна, то це може призвести до серйозних несправностей електростанції.



Рекомендовані оливи, залежно від температури навколишнього середовища:





3.4. Повітряний фільтр

- Викрутіть гайку-«баранець», зніміть кришку повітряного фільтра та витягніть елемент.

УВАГА!

- Не очищуйте фільтруючий елемент миючим засобом.
- Здійснюйте заміну елемента у випадку зменшення продуктивності генератора або появи незвичайного кольору вихлопних газів.
- Забороняється експлуатувати електростанцію без фільтруючого елемента, бо це може призвести до швидкого зношування двигуна.

2. Замініть фільтруючий елемент на новий.
3. Поверніть на місце кришку повітряного фільтра та вкрутіть гайку-«баранець».



3.5. Робота в період обкатування

Перші 20 годин роботи двигуна є обкатуванням.


Необхідно виконувати такі вимоги:

- Після першого запуску розігрівайте двигун впродовж 5 хвилин. Дайте двигуну попрацювати без навантаження, доки він не розігріється.
- Не запускайте двигун з перевантаженням при обкатуванні. Під час обкатування рекомендується запускати двигун не більше ніж з 50%-м навантаженням. Своєчасно замінюйте моторну оливу.
- Замінюйте оливу в неостиглому двигуні через 20 годин роботи. Стару оливу потрібно повністю злити.


3.6. Ручний запуск генератора

1. Залийте дизельне паливо, що відповідає сезону експлуатації.
2. Перевірте рівень оливи.
3. Підключіть акумуляторну батарею. Правильно дотримуйтеся полярності при підключенні.

4. Встановіть важіль запуску двигуна в положення «RUN».



5. Потягніть ручку стартера доти, поки не відчуєте опір.
6. Натисніть важіль декомпресійного клапана у напрямку зверху вниз.



7. Візьміться за ручку стартера обома руками і різко потягніть на себе.
8. Плавнов поверніть ручку стартера у вихідне положення. Не допускайте різкого повернення стартера, щоб уникнути його пошкодження.

3.7. Запуск за допомогою електростартера

1. Залийте дизельне паливо.
2. Перевірте рівень оливи.
3. Підключіть акумуляторну батарею. Правильно дотримуйтеся полярності при підключенні.
4. Встановіть важіль запуску двигуна в положення «RUN».
5. Поверніть ключ запуску за годинниковою стрілкою в положення «ПУСК». Відпустіть ключ відразу після запуску двигуна. Якщо запуск двигуна не відбувся впродовж 10 секунд, то почекайте 15 секунд, перш ніж запустити знову.

УВАГА!

- Тривала безперервна робота електростартера призводить до швидкого розрядження акумулятора та може призвести до згоряння стартера.
- Ключ повинен знаходитися в положенні «УВІМК» під час роботи генератора.
- Перед запуском генератора не забувайте перевіряти напругу акумулятора.

4. ЕКСПЛУАТАЦІЯ ГЕНЕРАТОРА

1. Прогрійте двигун без навантаження впродовж 3-х хвилин.
2. Перевірте, чи не світиться індикатор низького рівня оливи.

УВАГА!

Якщо електростанція оснащена системою індикації низького рівня оливи, то індикатор активується у разі виявлення низького тиску чи недостатнього рівня моторної оливи. Одночасно зупиняється двигун. При спробі повторного запуску двигун автоматично зупиниться, якщо не була долита моторна олива. Перевірте рівень оливи і долийте, якщо потрібно.

Необхідно контролювати під час роботи:

- а) наявність незвичного шуму або вібрації;
- б) пропуск запалювання або жорстка робота двигуна;
- с) колір вихлопних газів (чорний або надто білий).

Якщо Ви помітите одне з вищезазначених явищ, зупиніть двигун і з'ясуйте причину або зв'яжіться з офіційним сервісним центром.

УВАГА!

- Під час роботи двигуна глушник сильно нагрівається. Не торкайтеся глушника.
- Забороняється робити дозаправлення палива під час роботи двигуна.

4.1. Підготовка та експлуатація у зимовий період

Зимовим періодом експлуатації вважається такий період, коли температура навколишнього повітря встановлюється нижче +5 °С. Низька температура навколишнього повітря утруднює запуск двигуна, негативно впливає на роботу всіх його систем. Для підготовки електростанції та подальшої безаварійної її експлуатації необхідно провести низку заходів:

- Випрацювати повністю старе паливо, його залишки злити.
- Очистити фільтр паливного крана.
- Перевірити повітряний фільтр, у разі необхідності замінити його.
- Замінити моторну оливу на таку, яка відповідає сезону.
- У паливний бак залити паливо, щоб уникнути потрапляння та подальшого замерзання води в паливному баку та карбюраторі.

У зимовий час електростанція повинна зберігатися в приміщенні з температурою від +5 °С і вище. Якщо під час роботи при низьких температурах здійснюється зупинка двигуна більше ніж на 15 хвилин, то перед запуском необхідно помістити установку в тепле місце для запобігання замерзанню конденсату в трубці сапуна і в дросельній заслінці. Це може призвести до підвищення тиску в картері та виходу з ладу сальників. Контроль за роботою установки в цей період повинен здійснюватися частіше, ніж звичайно, бо умови експлуатації важкі.

4.2. Навантаження

УВАГА!

- **Не запускайте 2 чи більше навантажень одночасно. Здійснюйте запуск по-чергово.**
- **Не підключайте прожектори разом з іншим навантаженням.**

Використання змінного струму

1. Переконайтеся, що електростанція працює на номінальній швидкості, інакше автоматичний регулятор напруги (AVR) створить примусове збудження. При тривалій роботі в таких умовах регулятор AVR може згоріти.
2. Після запуску генератора прослідкуйте за показаннями вольтметра на панелі керування. Вольтметр повинен показувати 220 В $\pm 5\%$ для однофазних електростанцій, 380 В $\pm 5\%$ — для трифазних. Після цього можна вмикати навантаження.
3. У разі відхилення напруги від указаних діапазонів зупиніть двигун. З'ясуйте причину та зверніться до авторизованого сервісного центру по консультацію.

4. Підключайте обладнання до електростанції послідовно. Щодо навантаження з двигуном, то спочатку необхідно підключати навантаження з більш потужним двигуном, а потім з менш потужним. Якщо функціонування неправильне, то електростанція зменшить оберти або різко зупиниться. Необхідно відразу ж розвантажити електростанцію (відключити споживачів), зупинити двигун і перевірити навантаження.

5. Трифазний генератор

- Збалансуйте три фази. Зупиніть двигун, щоб переконатися, що відхилення не перевищує 20%.
- Навантаження для кожної фази повинно бути нижчим від номінального, а струм — нижчим від номінального струму.
- Послідовність фаз A, B, C, D (або U, V, W, N) повинна визначатися зліва направо чи за годинниковою стрілкою.
- Щодо запуску трифазних асинхронних двигунів, то спочатку здійснюйте запуск потужних двигунів, а потім слабопотужних.

Якщо від перевантаження ланцюга відбувається відключення електростанції (спрацювання захисту), то необхідно зменшити електричне навантаження і зачекати декілька хвилин перед відновленням роботи.

Запобіжник може захистити від удару електричним струмом. Якщо необхідно замінити його, то оберіть для заміни запобіжник такого ж номіналу і з тими самими робочими характеристиками.

Електричне обладнання (у тому числі електричні кабелі та штепсельні з'єднання) повинні бути справними. Враховуючи механічну напругу, необхідно використати гнучкий кабель з гумовою оболонкою або аналогічний.

Гранична довжина електричного кабелю з урахуванням подовжувача або розподільної мережі повинна становити менше 60 м для кабелів з перерізом 1,5 мм² і менше 100 м — для кабелів з перерізом 2,5 мм².

Використання сталого струму

1. Сталий струм використовується тільки для заряджання акумулятора 12 В.
2. Під час заряджання встановіть повітряну заслінку в положення «ВИМК».
3. Щодо автоматичних акумуляторів з проводами, то під час заряджання обов'язково від'єднайте негативні проводи акумулятора.

УВАГА!

- З'єднуйте позитивний і негативний полюси акумулятора з позитивним і негативним полюсами виводів сталого струму. Не переплутайте, інакше акумулятор і електростанція можуть перегоріти.
- Не з'єднуйте позитивний полюс акумулятора з негативним, бо це може призвести до пошкодження акумулятора.
- Не з'єднуйте позитивний полюс виводу сталого струму з негативним, бо це може призвести до пошкодження електростанції.
- Під час заряджання потужного акумулятора утворюється надмірний струм, і запобіжник постійного струму може перегоріти.
- Не вмикайте електростанцію з приєднаним акумулятором. Спочатку запустіть електростанцію, а потім приєднайте акумулятор, що заряджається.
- Не використовуйте електростанцію одночасно як джерело постійного струму 12 В і джерело змінного струму.

4.3. Вимкнення генератора

1. Від'єднайте навантаження від генератора.
2. Дайте двигуну попрацювати без навантаження впродовж 3 хвилин з метою запобігання перегріву. Різка зупинка призведе до значного підвищення температури і пошкодження форсунки та зменшення моторного ресурсу двигуна.
3. Переведіть важіль запуску та зупинки двигуна в положення «STOP» (Рис. 16).
4. Переведіть ключ запуску на панелі в положення «ВИМК».

5. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Обслуговування слід проводити щомісяця або через певну кількість годин, залежно від того, що настане першим. Регулярна перевірка та своєчасне технічне обслуговування мають важливе значення для нормальної роботи генератора і значно подовжують термін служби виробу.

Рекомендований графік технічного обслуговування

Порядок дій		При кожному запуску	Перший місяць або 20 годин	Кожні 3 місяці або 50 годин	Кожні 6 місяців або 100 годин	Кожен рік або 300 годин
Моторна олива	перевірка рівня	✗				
	заміна		перший раз	далі		
Оливний фільтр	очищення			✗**		
	заміна				✗**	
Повітряний фільтр	перевірка	✗				
	очищення			✗*		
	заміна					✗**
Свічка накаливання	перевірка/очищення			✗**		
	заміна					✗***
Паливний бак	перевірка рівня палива	✗				
	промивання					✗**
Паливопровід	перевірка	✗				
	заміна					✗**
Форсунка	перевірка/заміна					✗***
Оберти двигуна	перевірка	✗**				
	регулювання					✗***
Клапани	перевірка/регулювання					✗***

* — При роботі в дуже забруднених умовах очищення повітряного фільтра повинно проводитися кожні 10 годин.

** — роботи, які можуть виконуватися користувачем самостійно, за наявності необхідних знань, умінь і навичок. Проте слід пам'ятати, що при цьому є ризик втрати права на гарантійне обслуговування. Якщо є сумніви щодо можливості проведення обслуговування власними силами, зверніться по допомогу до авторизованого сервісного центру або зателефонуйте для консультації на гарячу лінію компанії Daewoo Power.

*** — роботи, які необхідно проводити виключно в авторизованих сервісних центрах.


5.1. Обслуговування

Обслуговування повинно проводитися тільки кваліфікованим сервісним персоналом. Всі роботи з обслуговування повинні здійснюватися відповідно до інструкції з експлуатації та обслуговування.

Рекомендується проводити сервісне обслуговування в авторизованих сервісних центрах.

5.2. Заміна моторної оливи

- Зніміть кришку оливозаливної горловини.
- Викрутіть зливну пробку та злийте стару оливу, поки двигун ще не встиг. Пробка розташована в нижній частині блоку циліндрів.
- Закрутіть зливну пробку.
- Залейте рекомендовану оливу в оливозаливну горловину.




ЗЛИВНА
ПРОБКА

ОЛИВОЗАЛИВНА
ГОРЛОВИНА

Температура	Марка	В'язкість
Вище 20 °C (літо)	Вище марки CC	SAE 15W-40
Від -5 °C до -20 °C (зима)		SAE 10W-30

5.3. Очищення оливного фільтра


- Викрутіть гвинт і витягніть оливний фільтр.
- Очистіть його.



ГВИНТ ОЛИВНОГО ФІЛЬТРА

5.4. Заміна елемента повітряного фільтра

- Викрутіть гайку-«баранець», зніміть кришку повітряного фільтра та витягніть елемент.
- Не очищуйте фільтруючий елемент м'яким засобом.
- Зробіть заміну елемента у разі зниження продуктивності або появи незвичного кольору вихлопних газів.
- Забороняється експлуатувати електростанцію без фільтруючого елемента, бо це може призвести до швидкого зношення двигуна.



КРИШКА ПОВІТРЯНОГО
ФІЛЬТРА

ГАЙКА

5.5. Заміна паливного фільтра

Для забезпечення максимальної вихідної потужності та безперебійної роботи необхідно регулярно замінювати паливний фільтр.

- Для заміни паливного фільтра злийте повністю паливо з бака.
- Від'єднайте паливний фільтр від корпусу двигуна, відкрутивши кріпильну гайку та розтиснувши хомути на паливному фільтрі, відокремте фільтр від шлангів паливної магістралі.
- На місце старого фільтра встановіть новий паливний фільтр та зафіксуйте на шлангах паливної магістралі за допомогою хомутів.
- Закріпіть паливний фільтр на корпусі двигуна.

5.6. Консервація генератора

Перед консервацією генератора обов'язково:

1. Дайте двигуну попрацювати впродовж 3 хвилин і потім зупиніть його.
2. Злийте моторну оливу, поки двигун не остиг, і залийте свіжу оливу.
3. Викрутіть пробку з різьбою в кришці блока циліндрів і залийте близько 2 мл оливи та вкрутіть пробку на місце.
4. Ручний запуск:
 - Натисніть важіль декомпресійного механізму (в положення без компресії) та утримуйте його в такому положенні, поки Ви тягнете на себе ручний стартер 2-3 рази (не запускайте двигун).
5. Електричний запуск:
 - Ввімкніть двигун на 2-3 секунди, при цьому важіль декомпресійного механізму повинен знаходитися в положенні без компресії, а пусковий ключ у положенні «ПУСК» (не запускайте двигун).
6. Потягніть важіль декомпресійного механізму вгору. Повільно потягніть на себе ручний стартер. Зупиніться, як тільки відчуєте опір (в цьому положенні закритий як впускний, так і випускний клапан, щоб захистити двигун від корозії).
7. Видаліть оливу та бруд з двигуна і генератора.

Транспортування

- Генератор повинен транспортуватися в положенні, вказаному на коробці.
- Під час вантажно-розвантажувальних робіт не допускається піддавати генератор ударним навантаженням.
- Генератор повинен бути надійно закріпленим, щоб не допускати його переміщення всередині транспортного засобу.

6. УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Несправність	Можлива причина	Усунення несправності
Двигун не запускається	Перемикач двигуна встановлений в позицію «STOP»	Встановіть перемикач двигуна в позицію «RUN»
	Немає палива	Залийте паливо
	В двигуні знаходиться брудне або старе паливо	Замініть паливо в двигуні
	Не працює свічка накаливання або в паливній магістралі стоїть повітряна пробка	Замініть свічку накаливання і пролийте паливо, знявши паливний шланг з паливного насоса високого тиску
Утруднений запуск або потужність двигуна зменшується	Паливний бак забруднений	Очистіть паливний бак
	Повітряний фільтр забруднений	Очистіть повітряний фільтр
	Паливний фільтр забруднений	Замініть паливний фільтр
Двигун перегрівається	Повітряний фільтр забруднений	Очистіть повітряний фільтр
	Ребра охолодження забруднені	Очистіть ребра охолодження
Двигун запускається, але на виході немає напруги	Спрацював автоматичний вимикач	Встановіть автоматичний вимикач у положення «УВІМК»
	Погані кабелі підключення	При використанні подовжувача замініть його
	Несправність підключеного електричного пристрою	Спробуйте підключити інший пристрій
Генератор працює, але не підтримує підключені електричні пристрої	Перевантаження генератора	Спробуйте підключити меншу кількість пристроїв
	Коротке замикання на одному з підключених пристроїв	Спробуйте відключити несправний пристрій
	Повітряний фільтр забруднений	Очистіть повітряний фільтр
	Недостатні оберти двигуна	Зверніться до авторизованого сервісного центру

7. ДОТРИМАННЯ ПРИПИСІВ ЦІЄЇ ІНСТРУКЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Генератори DAEWOO проходять обов'язкову сертифікацію відповідно до Технічного регламенту про безпеку машин і обладнання.

Використання, техобслуговування і зберігання генератора DAEWOO повинні здійснюватися точно, як описано в цій інструкції з експлуатації.

Термін служби виробу становить 5 років.

Гарантійний термін ремонту: 1 рік основної гарантії + 2 роки додаткової гарантії, що надається при дотриманні умов реєстрації та своєчасному проходженні технічного обслуговування. Повні умови додаткової гарантії описані в Гарантійному талоні.

Виробник не несе відповідальності за всі пошкодження та шкоду, викликані недотриманням вказівок щодо техніки безпеки та технічного обслуговування.

Це, насамперед, поширюється на:

- використання виробу не за призначенням;
- використання не допущених виробником мастильних матеріалів, бензину і моторної оливи;
- технічні зміни виробу;
- непрямі збитки у результаті подальшого використання виробу з несправними деталями.

УВАГА!

Для скидання помилки, пов'язаної з перегріванням, необхідно, щоб поточна температура опустилася на 5 °C нижче від температури нижнього параметра.

Усі роботи, наведені у розділі «Технічне обслуговування», повинні проводитися регулярно. Якщо користувач не може виконати ці роботи з техобслуговування сам, то слід звернутися до авторизованого сервісного центру для оформлення замовлення на виконання необхідних робіт. Список адрес Ви зможете знайти на нашому офіційному інтернет-сайті:

www.daewoo-power.com.ua

Виробник не несе відповідальності у разі шкоди через пошкодження внаслідок невиконаних робіт з техобслуговування.

До таких пошкоджень, крім іншого, належать:

- Корозійні пошкодження та інші наслідки неправильного зберігання.
- Пошкодження та наслідки в результаті застосування неоригінальних запчастин.
- Пошкодження внаслідок робіт з техобслуговування та ремонту, які здійснювалися неуповноваженими спеціалістами.

8. УТИЛІЗАЦІЯ ПРИСТРОЮ

- Пристрій, інструкцію з експлуатації та всі комплектуючі деталі слід зберігати протягом усього терміну експлуатації. Повинен бути забезпечений вільний доступ до всіх деталей і всієї необхідної інформації для всіх користувачів пристрою.
- Цей пристрій та комплектуючі вузли виготовлені з безпечних для навколишнього середовища та здоров'я людини матеріалів і речовин.
- Утім, для запобігання негативному впливу на навколишнє середовище після завершення використання пристрою або терміну його служби чи у разі непридатності для подальшої експлуатації пристрій підлягає здачі до приймальних пунктів з переробки металобрухту і пластмас.
- Утилізація пристрою та комплектуючих вузлів полягає в його повному розбиранні та подальшому сортуванні за видами матеріалів і речовин, для подальшого переплавляння чи використання для вторинної переробки.
- Після закінчення терміну служби пристрій повинен бути утилізований відповідно до норм, правил і способів, діючих у місці утилізації побутових приладів.
- Утилізація пристрою повинна бути проведена без заподіяння екологічної шкоди навколишньому середовищу.
- Технічні рідини (паливо, олива) необхідно утилізувати окремо, відповідно до норм утилізації відпрацьованих нафтопродуктів, діючих у місці утилізації.
- Не виливайте відпрацьовану оливу до каналізації чи на землю. Вона повинна зливатися в спеціальні ємності та відправлятися до пунктів збору і переробки відпрацьованих олив.

vinur.com.ua

Vinur.com.ua

Vinur.com.ua