



СТАБІЛІЗАТОР НАПРУГИ

Інструкція користувача та обслуговування
для однофазних моделей

«SOHO» HOME series 1108 - 1120



ПЕРЕЛІК**ВАЖЛИВІ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ**

1. Ціль	4 стр.
2. Відповідальність	4 стр.
3. Органи керування та запуск	4 стр.
4. Принцип роботи стабілізатора напруги	5 стр.
5. Характеристики	7 стр.
6. Основні переваги.	8 стр.
7. Застосування	8 стр.
8. Правила утримання	8 стр.
9. Запобіжні заходи	9 стр.
10. Можливі проблеми та рішення;	9 стр.

ВАЖЛИВІ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

Загальна частина

- Транспортуйте стабілізатор напруги до місця його остаточної установки у вертикальному положенні та в оригінальній упаковці.
- Для відвантаження використовуйте підйомні ремені або навантажувач.
- Перевірте вантажопідйомність ліфта та підлоги.
- Ретельно перевірте цілісність обладнання стабілізатора. У разі виявлення видимих пошкоджень, не підключайте стабілізатор до електромережі та зв'яжіться з найближчим Сервісним Центром.
- Попередження: є ризик ураження електричним струмом.
- Обслуговування та сервісні роботи повинні проводитися кваліфікованим персоналом.
- стабілізатор повинен встановлюватися і підключатися тільки навченим персоналом.
- стабілізатор експлуатується в обслуговуваному ,без забруднюючих речовин та захищенному від доступу тварин, приміщені.
- Високий струм витоку на землю: важливо ретельно заземлювати перед підключенням до електромережі.
- Вимкнений стабілізатор всеодно знаходиться під напругою.
- Не встановлюйте стабілізатор в приміщенні з високою вологістю або біля води.
- Уникайте потрапляння рідин або інших предметів в стабілізатор.
- Стабілізатор повинен бути поміщений в досить провітрюваному приміщенні; навколоишня температура не повинна перевищувати 60 °C.
- Важливо, щоб повітря вільно проходило навколо стабілізатора та наскрізь.
- Не загороджуйте вентиляційні отвори.
- Уникайте установки стабілізатор на прямому сонячному свіtlі і біля нагрівальних приладів.
- Зберігайте стабілізатор в сухому місці. Температура зберігання повинна бути в межах -25 °C - +60 °C.

1. Ціль

У цьому керівництві принципи та умови про використання та обслуговуванні автоматичного стабілізатора напруги «NTT Stabilizer» SOHO HOME series.

2. Відповіальність

Будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію для збереження гарантії та вашої безпеки. Технічне обслуговування та ремонт цих стабілізаторів напруги можуть бути виконані тільки уповноваженим сервісним центром.

3. Органи керування та запуск

SOHO 1108 – 1120	
1	Байпас
2	Автоматичний вимикач
3	Плата керування
4	Бустер
5	Лампи індикації
6	Вольтметр
7	Запобіжник
8	Мотор
9	Автотрансформатор
10	Кабінет



А) Стабілізатор повинен бути підключеним до мережі уповноваженим технічним персоналом.

Б) Стабілізатор повинен бути заземлений.

В) Після встановлення стабілізатора, «байпас» та автоматичні вимикачі повинен бути встановлені в положення «OFF» .

Г) Для запуску стабілізатора, переведіть автоматичний вимикач у положення «ON», а «байпас» залишити у положенні «OFF» .

Д) Для живлення безпоседньо від мережі переведіть автоматичний вимикач стабілізатора у положення «OFF», а «байпас» у положення «ON» .




Схема підключення

INPUT – вхідна мережа
 OUTPUT – вихідна мережа
 NEUTRAL – нульова клема
 -- заземлення



4. Принцип роботи стабілізатора напруги

Всі стабілізатори напруги «NTT Stabilizer» мають автотрансформатор, мотор, плату управління, яка керує струмоз'ємним механізмом.



Мережа та потужності користувача підключаються до вторинної обмотки бустера. Первинна обмотка знаходитьться у гальванічній розв'язці з вторинною та підключена до автотрансформатора. Плата управління вимірює напругу на виході стабілізатора та передає сигнал на привід автотрансформатора. При збільшенні або зменшенні напруги на вході стабілізатора, напруга зі вторинної обмотки буде додаватись або відніматись напруга первинною обмоткою.

5. Характеристики

ВИХІДНА НАПРУГА	220 В
ЧАСТОТА	47-65 Гц
ТОЧНІСТЬ ВИХІДНОЇ НАПРУГИ	1%
ККД	> 98%
ЗМІНА НАВАНТАЖЕННЯ	0 - 100 %
Cos φ	1
ОХОЛОДЖЕННЯ	природне
ТЕМПЕРАТУРА ЕКСПЛУАТАЦІЇ	-10/+50 °C
ТЕМПЕРАТУРА ЗБЕРІГАННЯ	-25/+60 °C
ВІДНОСНА ВОЛОГІСТЬ	90% без конденсату
ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ	200% - 1 хвилина
КОЛІР	сірий
ЗАХИСТ	IP21
ВСТАНОВЛЕННЯ	у приміщенні

Модель		1108	1110	1115	1120
ВХІД	Фаза			1φ	
	Струм, А	40	50	75	100
	Діапазон, В			155 - 260	
	Відключення, В			<130 - 280>	
	Швидкість, В/с			≈ 120	
ВИХІД	Фаза			1φ	
	Струм номінальний, А	28	35	53	71
	Напруга, В			220	
	Відключення, В			<180 - 245>	
	Точність, %			1 (155 - 260В)	
	Захист	автоматичний вимикач, реле, ручний "байпас"			
Розмір, (ВxШxД) см		56x30x36	56x30x36	61x38x41	66x40x43

6. Основні переваги.

Тихі.
Високий КПД.
Не зіпсовують синусоїду.
Широкий діапазон стабілізації.
Швидка реакція на зміну вхідної напруги.
Точність
Надійність

7. Застосування

Системи вентиляції та кондиціонування.
Радіо, телебачення, передавачі.
Електричне та електронне медичне обладнання.
Випрямлячі (зарядні пристрої).
Електричні двигуни.
Пристрої зв'язку.
Автоматичні зварювальні апарати.
Магнітні пристрої.
Освітлювальні прилади.
Друкарські машини.
Пристрої для фотостудій.
Пристрої індукційного нагріву.
Лабораторії з електричними та електронними пристроями.
Випробовувальні лабораторії.
Заводи, лікарні, готелі та інші сфери та пристрої, які вимагають якісної напруги.

8. Правила утримання.

8.1 Уникайте утримання горючих легкозаймистих матеріалів та речовин біля стабілізатора.

8.2 Не допускайте потрапляння прямих сонячних променів на стабілізатор, а також експлуатацію в сирих та вологих приміщеннях з можливістю потрапляння рідин всередину пристрою.

8.3 В приміщенні, де встановлений стабілізатор, повинні бути відсутні гризуни та комахи.

8.4 Кришки стабілізатора можуть бути відкриті лише уповноваженим персоналом.

8.5 Стабілізатор не повинен піддаватися впливу ззовні, що спричиняє деформацію корпусу.

8.6 Обслуговування повинно проводитись в спеціальному одязі.

8.7 Зовнішній огляд повинен проводитись один раз на місяць.

8.8 Внутрішній огляд повинен проводитись один раз на рік.

9. Запобіжні заходи

- 9.1 Перевірте заземлення, коли відбувається витік.
- 9.2 Якщо відбувся перегрів чи з'явився невідомий запах негайно перевірте навантаження та зверніться до сервісного центру.
- 9.3 Якщо рідина або подібна речовина потрапила в стабілізатор негайно від'єднати мережу та вжити заходів з безпеки.
- 9.4 Якщо кабелі пошкоджені гризунами або з інших причин уникайте використання стабілізатора та зверніться до сервісного центру для усунення несправностей.
- 9.5 Якщо стабілізатор не відображає наявність мережі зверніться до енергопостачаючої організації.

10. Можливі проблеми та рішення

Проблема	Причина	Рішення
Вольтметр невірно відображає данні	Несправний вольтметр Несправна плата управління	Перевірте з'єднання вольтметра. Замінити на аналогічний. Перевірте з'єднання нейтралі, якщо помилка не зникла, зверніться до сервісного центру.
З'явився запах	Перевантаження	Перевірте навантаження по фазах, переведіть навантаження на роботу від мережі. Зверніться до сервісного центру.
Вольтметр не відображає данні	Органи керування	Перевірте органи керування. Можливо відсутня одна з фаз. Перевірте наявність нейтралі.
З'явився шум	Перевантаження, відсутнє живлення мотора.	Переведіть навантаження на живлення від мережі. Зверніться до сервісного центру.

УВАГА!

Будь-яке втручання має здійснюватися уповноваженими особами .